

Description	S. O.	✓	Notes
1. Ascenseurs munis d'un rappel d'urgence automatique :			
a. manuel dans les bâtiments de grande hauteur protégés par gicleurs :			
i. boîte à clé/interrupteurs à clé dans le hall/le poste central d'alarme et de commande du niveau de rappel			
b. identifier l'étage de rappel auquel le ou les ascenseur(s) retourne(nt) automatiquement lorsqu'une alarme incendie est déclenchée dans des bâtiments non protégés par gicleurs			