

Description	S. O.	✓	Notes
1. Au moins un ascenseur doit être disponible pour les situations d'urgences/l'utilisation par les pompiers :			
a. ayant les dimensions/la charge minimales prescrites			
b. protégé par un vestibule			