

Description	S. O.	✓	Notes
1. Séparations coupe-feu :			
a. clapets coupe-feu dans les parois de faux plafond résistantes au feu			
b. établir le % total des aires de plafond dont les revêtements peuvent excéder les indices de propagation de la flamme/de dégagement des fumées, <i>comme prescrit</i>			
2. Systèmes de détection d'incendie :			
a. détecteurs d'incendie/détecteurs de fumée et de chaleur installés dans toutes les pièces prescrites			
b. détecteurs d'incendie et de chaleur non exigés dans les aires de plancher protégées par gicleurs			